

## 直管リスト

日付 2005年 3月 1日

No.A-1

現場名	ビル新築工事	発注日	2005年 3月 1日
共通仕様	(ダクト材) 亜鉛鉄板	納期	2005年 4月 1日
	(保温) 有り (はぜ) ホタルパンチ (工法) 共板	担当者	株式会社 四電工
特記		製作社名	製作
		取付社名	設備

No.	板厚	ダクトサイズ	L寸	数量	補強リブ	横補強	縦補強	シール	備考	
SA-1 - 18	0.6	500 × 300	1750	1				四隅	開口あり	
SA-1 - 22	0.6	500 × 300	1750	1				四隅	開口あり	
SA-1 - 46	0.6	650 × 400	1750	1				四隅		
SA-1 - 56	0.6	550 × 350	1750	1				四隅		
SA-1 - 57	0.6	550 × 350	1750	1				四隅	開口あり	
SA-1 - 83	0.6	600 × 250	1750	1				四隅	開口あり	
SA-1 - 84	0.6	600 × 250	1750	1				四隅		
SA-1 - 85	0.6	600 × 250	1750	1				四隅		
SA-1 - 86	0.6	600 × 250	1750	1				四隅		
SA-1 - 87	0.6	600 × 250	1750	1				四隅		
SA-1 - 1	1.0	1700 × 500	850	1				四隅	両面ワッヅ	
SA-1 - 4	1.0	1700 × 500	1750	1		四方		四隅	両面ワッヅ	
SA-1 - 5	1.0	1700 × 500	1750	1		四方		四隅	両面ワッヅ	
SA-1 - 6	1.0	1700 × 500	325	1				四隅	両面ワッヅ	
SA-1 - 9	0.8	1250 × 600	1290	1		四方		四隅		
SA-1 - 11	0.8	1250 × 600	1340	1		四方		四隅	開口あり	
SA-1 - 14	0.8	950 × 500	1742	1		四方		四隅		
SA-1 - 16	0.8	950 × 500	1640	1		四方		四隅		
SA-1 - 19	0.6	500 × 300	795	1				四隅		
SA-1 - 23	0.6	500 × 300	1735	1				四隅	開口あり	
SA-1 - 26	0.5	250 × 300	1720	1				四隅	開口あり	
SA-1 - 47	0.6	650 × 400	1735	1				四隅	開口あり	
SA-1 - 49	0.6	650 × 400	1455	1				四隅	開口あり	
SA-1 - 51	0.6	650 × 400	1690	1				四隅		
SA-1 - 53	0.6	650 × 400	1025	1				四隅	開口あり	
SA-1 - 55	0.6	550 × 350	1740	1				四隅		
SA-1 - 58	0.6	550 × 350	925	1				四隅		
SA-1 - 75	0.6	600 × 250	850	1				四隅		
SA-1 - 78	0.6	600 × 250	1725	1				四隅	片面ワッヅ	
面積 (m <sup>2</sup> )	0.5	1.9	0.6	56.1	0.8	19.5	1.0	20.6	1.2	1.6