

| | | | |
|------|----------------------------|------|-------------|
| 現場名 | ビル新築工事 | 発注日 | 2009年10月 1日 |
| 共通仕様 | (ダクト材) 亜鉛鉄板 | 納期 | 2009年11月 1日 |
| | (保温) 有り (はぜ) ホタルパン (工法) 共板 | 担当者 | 株式会社 四電工 |
| 特記 | | 製作社名 | 製作 |
| | | 取付社名 | 設備 |

| No. | 板厚 | ダクトサイズ | L寸 | 数量 | 補強リブ | 横補強 | 縦補強 | シール | 備考 | | |
|-----------|-----|------------|------|------|------|------|-----|------|-------|--|-----|
| SA-1 - 46 | 0.6 | 650 × 400 | 1750 | 1 | | | | 四隅 | | | |
| SA-1 - 56 | 0.6 | 550 × 350 | 1750 | 1 | | | | 四隅 | | | |
| SA-1 - 84 | 0.6 | 600 × 250 | 1750 | 1 | | | | 四隅 | | | |
| SA-1 - 85 | 0.6 | 600 × 250 | 1750 | 1 | | | | 四隅 | | | |
| SA-1 - 86 | 0.6 | 600 × 250 | 1750 | 1 | | | | 四隅 | | | |
| SA-1 - 87 | 0.6 | 600 × 250 | 1750 | 1 | | | | 四隅 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SA-1 - 1 | 1.0 | 1700 × 500 | 850 | 1 | | | | 四隅 | 両面フタジ | | |
| SA-1 - 4 | 1.0 | 1700 × 500 | 1750 | 1 | | 四方 | | 四隅 | 両面フタジ | | |
| SA-1 - 5 | 1.0 | 1700 × 500 | 1750 | 1 | | 四方 | | 四隅 | 両面フタジ | | |
| SA-1 - 6 | 1.0 | 1700 × 500 | 325 | 1 | | | | 四隅 | 両面フタジ | | |
| SA-1 - 9 | 0.8 | 1250 × 600 | 1290 | 1 | | 四方 | | 四隅 | | | |
| SA-1 - 14 | 0.8 | 950 × 500 | 1742 | 1 | | 四方 | | 四隅 | | | |
| SA-1 - 16 | 0.8 | 950 × 500 | 1640 | 1 | | 四方 | | 四隅 | | | |
| SA-1 - 19 | 0.6 | 500 × 300 | 795 | 1 | | | | 四隅 | | | |
| SA-1 - 51 | 0.6 | 650 × 400 | 1690 | 1 | | | | 四隅 | | | |
| SA-1 - 55 | 0.6 | 550 × 350 | 1740 | 1 | | | | 四隅 | | | |
| SA-1 - 58 | 0.6 | 550 × 350 | 925 | 1 | | | | 四隅 | | | |
| SA-1 - 75 | 0.6 | 600 × 250 | 850 | 1 | | | | 四隅 | | | |
| SA-1 - 78 | 0.6 | 600 × 250 | 1725 | 1 | | | | 四隅 | 片面フタジ | | |
| SA-1 - 80 | 0.6 | 600 × 250 | 1745 | 1 | | | | 四隅 | | | |
| SA-1 - 82 | 0.6 | 600 × 250 | 1723 | 1 | | | | 四隅 | | | |
| SA-1 - 88 | 0.6 | 600 × 250 | 537 | 1 | | | | 四隅 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 面積 (㎡) | 0.5 | | 0.6 | 39.5 | 0.8 | 14.6 | 1.0 | 20.6 | 1.2 | | 1.6 |